

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по Карасукскому району Ново-
сибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58, тел. 8 (383) 553-11-64,
E-mail: ondkarasuk@ya.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 171/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Карасартовская основная общеоб-
разовательная школа Карасукского района Новосибирской области*
(МБОУ Карасартовская ООШ)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по
пожарному надзору Зубкова Д.В.

Отдел Надзорной Деятельности и № 171
профилактической работы по Карасук-
скому району Новосибирской области
УНДиПР ГУ МЧС России по Новоси-
бирской области

(наименование органа ГПН)

от « 4 » декабря 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
с 11 час. 00 мин. до 12 час. 50 мин. «10» декабря 2018г.
с 14 час. 15 мин. до 14 час. 35 мин. «27» декабря 2018г.

проведена проверка

*Государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору
капитаном вн. службы Сизиковым Максимом Валерьевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Карасартовская основная общеоб-
разовательная школа Карасукского района Новосибирской области (МБОУ Карасартовская ООШ)*
Новосибирская область, Карасукский район, с. Карасарт, ул. Центральная, 11

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Тлеулесовым Куандыком Тасболатовичем, директор МБОУ Карасартовская ООШ
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Часть покрытия пола коридора отделать материалом с менее высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Предоставить сертификат соответствия содержащий критерии пожарной опасности отделочного материала.(Новосибирская область, Карасукский район, с. Карасарт, ул. Центральная, 11)	ППР в РФ п. 33, СНиП 21.01.97* п. 6.25*	01.07.2019	
2	Обеспечить отделку перегородки раздевалки, а также места размещения дежурного персонала, расположенных в коридоре здания, из материалов с менее высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе с предоставлением сертификата соответствия отделочных материалов требованиям пожарной безопасности, либо обеспечить проведение огнезащитной обработки перегородки раздевалки и места размещения дежурного персонала.(Новосибирская область, Карасукский район, с. Карасарт, ул. Центральная, 11)	ППР в РФ п. 21, п. 33, СНиП 21.01.97* п. 6.25*	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 3 квартале июле 2019 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору Сизиков Максим Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«27» декабря 2018г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

*Директор МБОУ Карасартовская ООШ
Тлеулесов К.Т.*

(должность, фамилия, инициалы)

«27» декабря 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.